



МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Чегемскому району управления

(наименование территориального органа МЧС России)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР

361400, г. Чегем, ул. Кярова, 69,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел: 8-(866-30) 4-14-91, fax: 4-14-91 e-mail: ugrpnkbr03@mail.ru, www. Ugrpn.ru номер телефона

ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12101112 -№п.п.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

общеобразовательная школа им Гижгиева З.И.» с.п. Хушто-Сырт

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 14»

мая

2021 г.

проведено мероприятие по надзору

государственным инспектором Чегемского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по

ст. лейтенантом вн. службы Макоевым А.Ю. в отношении МКОУ «СОШ» с.п. Хушто-Сырт

надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу: с.п. Хушто-Сырт, ул. Балкарская, д. 33

совместно с

директором МКОУ «СОШ» с.п. Хушто-Сырт Кожаковым М.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору»:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты нет технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п. 54, ППР РФ №1479;	01.09.2021	
2.	Организовать обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа	п. 3, ППР РФ №1479;	01.09.2021	
3.	Провести ремонт электропроводов с видимым нарушением изоляции в кабинете ОБЖ	п. 35 «а», ППР РФ №1479;	01.09.2021	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования ПБ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
4.	В кабинете ОБЖ вывесить колпаки светильников, предусмотренными конструкцией светильников	п. 35 «б», ППР РФ №1479;	01.09.2021	
5.	В мужской раздевалке вывесить колпаки светильников, предусмотренными конструкцией светильников	п. 35 «б», ППР РФ №1479;	01.09.2021	
6.	В столовой вывесить колпаки светильников, предусмотренными конструкцией светильников	п. 35 «б», ППР РФ №1479;	01.09.2021	
7.	Обеспечить своевременную замену первичных средств пожаротушения с истекшим сроком годности в детском саду	п. 60, ППР РФ №1479;	01.09.2021	
8.	Двери эвакуационных выходов на поэтажных коридорах предусмотренные проектной документацией, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации оборудовать устройствами для самозакрывания дверей	п. 24, ППР РФ №1479;	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Чегемского района
по пожарному надзору Макоев А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) _____ (подпись)
« 14 » мая 2021 г. М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Директор «МКОУ СОШ им. Гижгиева З.И.»
с.п. Хушто-Сырт Кожиков М.М.
(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » мая 2021 г.

(подпись)
М.Л.П.*